

**FICHE D'AVIS DE LA POLICE DE L'EAU SUR LES STATIONS D'EPURATION A
DESTINATION DES AVIS URBANISMES
commune de Maumusson**

Date de l'avis : 26 janvier 2015

Rédacteur : Didier Verger

STEP : La Fontaine aux Merles Type : FPR	
Capacité	800 Eh soit 48 Kg/j de DBO5
Débit de référence (m3/j)	117
Date de construction	01/12/2008
Date autorisation administrative	
Charge organique (entrée sous Roseau) (EH)	Année 2013 : 416 année 2012 : 410 année 2011 : 410
Charge hydraulique (entrée sous Roseau) (m3/j)	Année 2013 : 96 année 2012 : 81 année 2011 : 65
Conformité à la directive ERU	Conforme ERU depuis 2010
Conformité à l'arrêté préfectoral	Conforme en 2013,
Capacité restante (EH)	384
Augmentation population envisagée au PLU	178 logements (estimation SPE)
Informations autres connues du SPE Commentaires particuliers	Le SPE n'a pas reçu à ce jour le bilan 24heures pour 2014
Avis ATA	La charge hydraulique atteint 82 %, des travaux de réhabilitation du réseau de collecte sont à programmer pour diminuer l'apport d'eaux claires parasites (année 2013)
Conclusion	<ul style="list-style-type: none"> • STEP conforme ERU • STEP conforme AP • STEP à 82 % hydrauliquement, alerter la commune sur un programme de travaux à mettre en œuvre pour résoudre les dysfonctionnements hydrauliques

EH : Equivalents-Habitants

ERU : Eaux Résiduaire Urbaines

BA : Boues activées

FPR : Filtres plantés de roseaux